


Эскиз 1.
Монтаж полипропиленовых труб (ПП),
распаячных и установочных коробок в
монолите перекрытия (пола) и в стенах.




Эскиз 2.
Монтаж полипропиленовых труб (ПП),
распаячных и установочных коробок в
монолите перекрытия (пола).



Примечания:

- Концы труб герметизируются специальными заглушками для гофрированных труб.
- Соединения отрезков гофрированных труб выполняются специальными муфтами для данных труб.
- Для прокладки силовых электросетей квартир предусматривается ПП труба $D_{\text{наруж}} = 32 \text{ мм}$.
- Высота монтажа установочных коробок от уровня чистого пола:
 - под розетки электроплиты - 600 мм;
 - под розетки бытовые на кухне - 1 000 мм;
 - под розетки бытовые в остальных помещениях и стиральные машины - 200 мм.



ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Номер помещения	Наименование	Площадь, кв.м
ВНЕКВАРТИРНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ		
2-1	тамбуры	6.6
2-2	лифтовый холл	22.4
2-3	лестничная клетка	12.0
2-4	лоджия незадымляемой лестницы	5.9
2-5	коридор	22.7
Итого:		69.6

ЧЕРТЕЖ БЕЗ ШТАМПА "ТЕХНИЧЕСКИЙ АРХИВ" ИЛИ "ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ С ОРИГИНАЛА" НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАН ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.
ЗАКАЗЧИК ВПРАВЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДАННЫЙ ЧЕРТЕЖ ТОЛЬКО НА ЦЕЛИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ДОГОВОРОМ, НЕ ДОЛЖЕН ПЕРЕДАВАТЬ ЕГО ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ И РАСПРОСТРАНЯТЬ СОДЕРЖАЩЕЕСЯ В НЕМ ДАННЫЕ БЕЗ СОГЛАСИЯ ЗАО "МГПМ".
АДРЕС ДЛЯ ОБЩЕНИЯ: 141009, МО, Г.МЫТИЩИ, УЛ. КАРЛА МАРКСА, Д.4, ТЕЛ:МФАС 583-13-22, 729-70-78; 141009, МО, Г.МЫТИЩИ, ОЛИМПИЙСКИЙ ПРКТ, СТР. 10, ТОЦ "АЛЬФА", ТЕЛ: (495)500-3820; E-MAIL: INFO@MGPM.RU

21/14-02-ЭОМ.1					Ив. № 2316	
Московская область, г. Мытищи, мкр.30						
Изм.	Копуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Стадия
Жилой дом корпус 32						Лист
Зам. нач. Гороява						Листов
Разработал Бабаян						Р
Разработал Прудис						35
Н. контр. Батурина						35
Секция В'(2). План прокладки полипропиленовых труб в монолите железобетона перекрытия для силовых электрических сетей квартир типового этажа						МГПМ